



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 22/ 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Нижне-Кривская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 27.03.2018 г. № 22 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов «2» апреля и по 10 часов «16» апреля 2018 г. (11 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Кривская основная общеобразовательная школа», по адресу: Шолоховский район, х. Нижнекривской, ул. Родниковая, 152
совместно с: директором МБОУ «Нижне-Кривская ООШ» Сингин Василием Николаевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается, только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения, лаборантская и мастерская не разделены между другими помещениями, относящимся к	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 ч.1.	01.02.2019	

	другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.			
2.	На дверях помещений складского назначения, лаборантской и мастерской не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20.	01.08.2018	
3.	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов применяемые для отделки стен и напольного покрытия пола на путях эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.3.	01.08.2018	
4.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метров.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. Свод правил(СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.2.6	01.08.2018	
5.	Дверь из коридора спортивного зала открываться не по направлению эвакуации людей из здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением N 1) 4.2.6.	01.09.2018	
6.	Руководителем не применяются меры к замене составных частей (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 61. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» 5.1.7	01.04.2019	
7.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления,	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2019	

	установлены в помещении коридора и не защищены от несанкционированном доступе.	безопасности» статья 4, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.14.5.		
8.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу извещения (сигнала) о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта в случае отключения от электрического питания.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.7 ст.83	01.07.2018	
9.	Имеющаяся электрическая проводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (соединение при помощи скруток на осветительные приборы)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п.42 (а)	01.12.2018	
10.	Не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму работников осуществляющие охрану объекта.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 54.	01.09.2018	
11.	На запасном эвакуационном выходе из спортивного зала проложена отопительная труба	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п.36 (а)	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому
району по пожарному надзору Губенко С.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)




М.Л.П.*

«16» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



подпись



(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору